

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-BE.ПБ37.В.00279/20

### ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИЛИН" (ООО "ЮНИЛИН").  
Адрес места нахождения: 606002, РОССИЯ, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Лермонтова, дом 22. ОГРН: 1085249007458. Телефон +78313249100, факс +78313249192.

№ 0010995

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Unilin BV – division Flooring».  
Адрес места нахождения: БЕЛЬГИЯ, Belgium, 8710 Wielsbeke, Ooigemstraat, 3.  
Телефон +3256675211, факс +3256675212.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покртия напольные модульные поливинилхлоридные в виде планок, торговых марок: QUICK-STEP, PERGO, LOC floor, CLIX floor, ELKA, BALTERIO, UNILIN (толщина 2,5÷4,5 мм, плотность 1700÷2000 кг/м³).  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК034 (ОКПД2): 22.23.11

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3918 10 900 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа легковоспламеняемые (В3), группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

#### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 7227/РС от 07.04.2020 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4134-АОП от 11.02.2020 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 г.

#### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.04.2020

по 06.04.2025



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

*[Signature]*  
подпись

*[Signature]*  
подпись

Е.К. Савельева

инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия